

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 124, А т.8 (722) 67-32-43 ф.8 (722) 63-35-58 E-mail: www.05.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Хасавюртовскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальному казенному образовательному учреждению «Кандаураульская средняя общеобразовательная школа им. О.К. Кандаурова» (МКОУ «Кандаураульская СОШ им. О.К. Кандаурова»),
Директору МКОУ «Кандаураульская СОШ им. О.К. Кандаурова»*

Арсланалиеву Гасану Датаевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Хасавюртовского района по пожарному надзору № 14

(наименование органа ГПН)

от « 09 » февраля 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 15 » февраля 2016 г. по 15 ч 00 мин. « 16 » февраля 2016 г.

проведена проверка

Начальником отделения НД по Хасавюртовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

майором внутренней службы Гаджиевым Казумом Тарлановичем

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального казенного образовательного учреждения «Кандаураульская средняя обще-

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

образовательная школа им. О.К. Кандаурова» (МКОУ «Кандаураульская СОШ им. О.К. Кандаурова»), по адресу: РД, Хасавюртовский район, с. Кандаураул.

совместно с *Директором МКОУ «Кандаураульская СОШ им. О.К. Кандаурова»*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Арсланалиевым Гасаном Датаевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения требования пожарной безо-	Отметка (подпись) о выполнении (указыва-

1.	2.	документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пасности	ется только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Обеспечить устранение нарушений огнезащитных покрытий строительных конструкций (горючих материалов чердачного помещения здания учебного корпуса № 2 МКОУ), а также осуществлять проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год.	Правила противопожарного режима в РФ п.21	03.02.2017	
2	Запретить в помещениях МКОУ эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ п.42 «а»	03.02.2017	
3	Запретить в помещениях МКОУ эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ п.42 «в»	03.02.2017	
4	Организовать не реже 2 раз в год (весной и осенью) проведение проверок источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ п.55	03.02.2017	
5	Обозначить направление движения к пожарному водоему указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	Правила противопожарного режима в РФ п.55	03.02.2017	
6	Обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	03.02.2017	
7	Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверок работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) с оформлением соответствующего акта проверки.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	03.02.2017	
8	Обеспечить второй этаж здания учебного корпуса № 2 МКОУ вторым (запасным) эвакуационным выходом.	п.6.13* СНиП 21-01-97*, ст. 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	03.02.2017	
9	Обеспечить ширину запасных эвакуационных выходов в свету из зданий МКОУ не менее 1,2 м.	ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.6.16 СНиП 21-01-97*	03.02.2017	
10	Оборудовать здания МКОУ каналом передачи информации автоматической пожарной	ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-	03.02.2017	

сигнализации в пожарную часть.

ФЗ, п.3.16 СНиП
31-06-2009

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в феврале 2017 г.
(квартал, месяц)

Начальник ОНД Гаджиев Казум Тарланович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» февраля 2016г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

*Директор МКОУ «Кандаураульская СОШ им.
О.К. Кандаурова»*

Арсланалиев Гасан Датаевич
(должность, фамилия, инициалы)

✓
(подпись)

«16» февраля 2016г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 39-99-99